











OZNACZENIE	Nazwa kształtki	Średnica	Jedn.	Ilość
	Trójnik żeliwny kołnierzowy	100/80 100/100	szt.	2 3
	Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną do zasuw	100 80	szt.	4 2
	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką	80	szt.	2
	Hydrant nadziemny	80	szt.	2
	Króciec żeliwny dwukołnierzowy	80	szt.	2
	Łącznik rurowo-kołnierzowy	100	szt.	2
	kołnierz ślepy	100	szt.	1



Hydrant HP1



Hydrant HP2

Sławomir Baran WOD - KAN Garwolin ul. Jagodzińska 40 tel. 602 595 679 / 606 364 645		Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Aleja Legionów 11 08-400 Garwolin	Stadium: P.B.
<i>Projektował:</i> mgr inż. Sławomir Baran upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej MAZ/0400/PWOS/09	Podpis:	Inwestycja: BUDOWA ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA WODY dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Adres: dz. nr 7734/17, 7734/7 jedn. ewid. 140301_1. Garwolin	Data: 24.09.2018
Nazwa rysunku: Schemat montażowy węzłów			Skala: -
			Nr rys: 14